

R1

APŽIŪROS PUSĖ  
INSPECTION SIDE  
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ



L1

APŽIŪROS PUSĖ  
INSPECTION SIDE  
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ



A

Iš lauko imamas oras / Outdoor intake /  
Наружный воздух

B

Tiekiamas oras / Supply air /  
Приточный воздух

C

Iš patalpų šalinamas oras / Indoor extract air /  
Вытяжной воздух с помещения

D

Išmetamas oras / Exhaust air /  
Удаляемый воздух

E

Papildomas ištraukimas / Additional extract /  
Дополнительная вытяжка



Rotorinis rekuperatorius / Rotary heatexchanger /  
Ротационный теплоутилизатор



B1

Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply  
temperature sensor / Датчик приточной  
температуры



B2

Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract  
temperature sensor / Датчик вытяжной  
температуры



B3

Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor  
temperature sensor / Датчик наружной  
температуры



B4

Išmetamo oro temperatūros jutiklis / Exhaust  
temperature sensor / Датчик температуры  
удаляемого воздуха



B14

Temperatūros jutiklis po rekuperatoriaus /  
Temperature sensor after exchanger / Датчик  
температуры после рекуператора



V1

Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan /  
Вентилятор приточного воздуха



V2

Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan /  
Вентилятор вытяжного воздуха



EH1

Pirminis elektrinis šildytuvas / Electrical  
preheater / Электрический преднагреватель



EH

Elektrinis šildytuvas / Electrical heater /  
Электрический нагреватель



F1

Lauko oro filtras / Outdoor air filter /  
Фильтр наружного воздуха



F2

Patalpos oro filtras / Extract air filter /  
Фильтр вытяжного воздуха